



## EMPRESA PÚBLICA DE ÁGUAS, EPAL E.P.

### NOTA DE IMPRENSA

A Empresa Pública de Águas, EPAL-E.P, informa aos estimados clientes e público em geral, que na madrugada do dia 10 de Junho pelas 3h00, registou-se uma avaria no disjuntor adstrito ao sistema elétrico dos Grupos eletrobomba de água bruta da Estação de Bombagem da captação do Kilamba, tendo a equipa técnica superada a avaria as 19h00 do mesmo dia, altura em que observou-se o arranque da Estação de Tratamento de água do Kilamba.

No entanto, a equipa técnica identificou no dia 11 de Junho do ano corrente, pelas 10h00, uma avaria elétrica no transformador de média tensão.

Em função desta ocorrência, o sistema será alimentado com auxílio de uma fonte alternativa, sendo que, ocorrerão paralisações para assistência nos períodos compreendido das 14h00 às 17h00 e das 00h00 às 3h00.

Durante este período, as Centralidades do Kilamba e KK-5000, terão o reforço no fornecimento de água a rede de distribuição a partir do Centro de distribuição de água do Camama.

A EPAL-E.P. pede a compreensão pelos transtornos causados e que esforços estão a ser envidados no sentido de se repor a situação no mais curto espaço de tempo.

**Direcção de Comunicação Marketing da EPAL-E.P. Luanda 13 de Junho de 2018.**

**O DIRECTOR**

  
**Domingos Paciência**

Talatona, Via G3AG18143 . Luanda - Angola